

Informação complementar
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Informação complementar relativa à averiguação de incumprimentos dos Valores Paramétricos (VP): Não foi detetada nenhuma situação de incumprimento ao Valor Paramétrico na Zona de Abastecimento de Casa Velha
Laboratórios responsáveis pelas colheitas e ensaios: Cesab
Legenda: VP - Valor Paramétrico constante do anexo I do DL 69/2023, de 21 de agosto ND - Não Detectado LQ - Limite de Quantificação LD - Limite de Detecção NA - Não Aplicável (1) Parâmetros Conservativos (2) Parâmetros Conserv analisados pela EG em Alta (3) VP configurado em função do sistema de desinfecção existente
Diretor-Geral:
Idalécio Pessoa Oliveira, Eng.
Data: 01 de setembro de 2023